

Dantherm®

Parameters	Dantherm HCV5
de naam van de leverancier of het handelsmerk	Dantherm
de typeaanduiding van de leverancier	HCV5
specifieke energieverbruiksklasse (SEC); gematigd klimaat	A
specifieke energieverbruiksklasse (SEC); koud klimaat	A+
specifieke energieverbruiksklasse (SEC); warm klimaat	E
specifieke energieverbruik (SEC) [kWh/(m ² .a)]; gematigd klimaat	-41
specifieke energieverbruik (SEC) [kWh/(m ² .a)]; koud klimaat	-79
specifieke energieverbruik (SEC) [kWh/(m ² .a)]; warm klimaat	-16
tweerichtingsventilatie- eenheid (TVE)	JA
residentiële ventilatie- eenheid (RVE)	JA
variabele snelheid	JA
recuperatief warmteterugwinningssysteem	JA
ventilatie- eenheden met luchtkanalen	JA
thermisch rendement van de warmteterugwinning (η_t) [%]	88
maximumdebiet in [m ³ /h]	300
werkelijk ingangsvermogen [W]	154
het geluidsvermogensniveau [LwA]	49
referentiedebiet [m ³ /s]	0.058
referentiedrukverschil in [Pa]	50
specifiek ingangsvermogen (SPI) [W/(m ³ /h)]	0.20
regelingsfactor	0.85
centraal behoeftegestuurde regeling	JA
klokregeling	NEEN
aangegeven maximale percentage voor interne lekkage [%]	0,4
aangegeven maximale percentage voor externe lekkage [%]	2,5
internetadres voor voormontage- / demontage- instructies	www.dantherm.com
visueel waarschuwingssignaal op de ventilatie- eenheden wanneer de filter moet worden vervangen	JA
visueel waarschuwingssignaal op de afstandsbediening wanneer de filter moet worden vervangen	JA
beschrijving van het visueel waarschuwingssignaal wanneer de filter moet worden vervangen in de handleiding	JA
beschrijving van het visueel waarschuwingssignaal wanneer de filter moet worden vervangen op de website	JA
jaarlijkse elektriciteitsverbruik (AEC) [kWh elektriciteit/a]	229
de jaarlijks bespaarde verwarming (AHS) [kWh primaire energie/a]; gematigd klimaat	46
de jaarlijks bespaarde verwarming (AHS) [kWh primaire energie/a]; warm klimaat	21
de jaarlijks bespaarde verwarming (AHS) [kWh primaire energie/a]; koud klimaat	90

conform Europese verordening 1253/2014 (bijlage 4)



Climavent BVBA
 Dirk Martensstraat 2/10 - 8200 Brugge
 T 050 32 30 05 F 050 31 30 06 23-04-2013
info@climavent.be - www.climavent.be