

EPB STAVINGSSTUK

Merk Dantherm
Type HCC2
EPBD Product ID HCC2 v2019

Onderstaande gegevens mogen integraal overgenomen worden in de EPB
calculatie software.

Type ventilatiesysteem	D
Mechanische toevoer	ja
Mechanische afvoer	ja
Continue meting van het toevoerdebiet	nee
Continue meting van het afvoerdebiet	nee
Warmtewisselaar uitgerust met een bypass	ja
Met volledig bypass of volledige inactivering	ja
Type ventilatoren	DC
Maximaal vermogen per ventilator (W)	80 W

Thermisch rendement bepaald volgens bijlage G van bijlage V	
Debiet (m ³ /h)	Rendement (%)
99	90%
141	88%
200	86%
276	83%

Toestel is opgenomen in EPB productdatabank (www.epbd.be)