



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0607/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **HEATPEX ARIA pipe and connector system for air distribution**

Zawierający / containing: polyethylene, silver-phosphate glass, polypropylene and other components as specified in the manufacturer's documentation

Przeznaczony do / destined: distribution of air in ventilation and air conditioning systems in residential and industrial buildings

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- The use of the products must comply with the regulations concerning the constructed feature in which they are installed and with the current regulation of the Minister of Infrastructure and Construction on the technical conditions to be met by buildings and their position
- The product should be installed and used according to the manufacturer's recommendations

Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

HEATPEX Sp. z o. o.


80-044 Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 29

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Heatpex Sp. z o.o.

80-044 Gdańsk

ul. Trakt Św. Wojciecha 29



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.04.11 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.04.11 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 4 stycznia 2021

The date of issue of the certificate: 4th January 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Jolanta Solecka
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH