



BELGAQUA

Fédération belge du Secteur de l'Eau asbl
Belgische Federatie voor de Watersector vzw
Boulevard de l'Impératrice | Keizerinlaan 17-19
1000 Bruxelles | Brussel
tel: + 32 (0)2 706 40 90 | email: info@belgaqua.be
TVA/BTW: BE 0407 781 169

CERTIFICAAT

Belg 17/143/11

CONFORM BEVEILIGDE TOESTELLEN
CONFORME BEVEILIGINGEN

APPAREILS CONFORMEMENT PROTÉGÉS
PROTECTIONS CONFORMES

Soort toestel of beveiliging | **Luchtbevochtiger**
Genre d'appareil / de protection | **Humidificateur**

Merk | **PICHLER**
Marque

Type	LBE250RE	6002000002
	LBE250RW	6002000003
	LBE250LE	6002000004
	LBE250LW	6002000005
	LBE500RW	6002000007
	LBE500LW	6002000009

Goedgekeurd op | **26/04/2017**
Approuvé le

Vervaldatum certificaat | **26/04/2022**
Expiration du certificat

Opmerking | Drinkwatertechnisch veilig. Conform mits voorplaatsing van
Remarque een goedgekeurde beveiliging type CA op wateraansluiting
voor omgekeerde osmose.
*Techniquement sûr pour l'eau de distribution. Conforme
moyennant le placement d'une protection agréée de type CA
sur l'alimentation en eau pour l'osmose inverse.*

Firma | **Climavent Bvba**
Firme

Adres | Dirk Martensstraat 2/10
Adresse 8200 Brugge

Contactpersoon | Tom Naessens
Contact

Voor de Coördinatiegroep "Expertise Binnen-installaties"
Pour le Groupe de Coordination « Expertise-Installations Intérieures »
Christian LEGROS, Directeur